



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел. 77-12-41 E-mail: oogpnko@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НД г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа надзорной деятельности)

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

ОНД Кировского района ОНДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

650001, г. Кемерово, ул. Черемховская, 5, тел. 77-26-65, тел./факс 77-26-67, E-mail: gpnkr@mail.ru

Предписания № 31 / 1 / 23

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению №127

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Лопарева Романа Викторовича № 31 от «29» мая 2019

(наименование органа НД)

ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с:

"04" июня 2019 с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

"06" июня 2019 с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

"07" июня 2019 с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.

проведена внеплановая проверка старшим инспектором отделения территориального отдела НДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС России по КО капитаном вн. службы Пискаевой Еленой Владимировной – прилегающей территории, здания, помещений, используемых муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением №127 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников», расположенном по адресу: 650001, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 11Б

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: заведующей МБДОУ №127 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» Акобириной Светланой Леонидовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение в помещениях, проходах и лестницах, по которым могут эвакуироваться более 50 че-	п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ	03.02.2020	

	<p>ловек.</p>	<p>№390 от 25.04.2012г. (ППР в РФ); п.6.22 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; п.7.62 СНИП 23-05-95 «Естественное и искусст- венное освещение»; ч.1 ст.89, ст.6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. в) г) п.4 параграфа 5 Главы 6 раздела В СНИП II-В.6 Искусственное ос- вещение (утвержден 16.11.1954 Госстрой СССР (Государственный комитет Совета Минист- ров СССР по делам строительства)</p>		
2.	<p>Отсутствуют двери эвакуационных выходов из поэтажного коридоров на 1-м и 2-м этажах здания в лестничную клетку, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, оборудованные приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.</p>	<p>п. 23 д) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.; п.4.2.7, п.4.4.6 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; ст.53, ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.4 СНИП II-Л.-2.62 (Строительные нормы и правила «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ»)</p>	03.02.2020	
3	<p>При эксплуатации наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации со второго этажа здания, не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности: отсутствует площадка на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м, (фактически 0,82 м.) ширина лестницы менее 0,8 м.</p>	<p>П.4.2.2, п.5.2.16, п.5.2.15, п.5.2.3 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.3, п.3.10, п.3.11 СНИП</p>	03.02.2020	

(фактически 0,72 м.), ступени не имеют сплошную поверхность проступи, которая менее 0,2 м. (фактически функцию ступеней выполняет арматура диаметром 0,16м.)	II-Л.-2.62 (Строительные нормы и правила «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ»)		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения территориального
ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района
УНДПР ГУ МЧС России по КО
Пискаева Е.В

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.

«07» июня 2019

Заведующая МБДОУ №127 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»

Акобирова Светлана Леонидовна

(должность, фамилия, инициалы)



«07»

июня

2019

(подпись)